

Инструкция о действиях сотрудников в помещениях, оборудованных установками автоматического порошкового и аэрозольного пожаротушения.

1. Перед началом длительной работы в помещении сотрудник обязан:

- 1.1. Подойдя к двери, убедиться в отсутствии над входной дверью в помещение, оборудованное системой порошкового или аэрозольного пожаротушения (далее — защищаемого помещения) светового сигнала «Порошок (Аэрозоль) – не входить!».
- 1.2. Убедиться, что установка переведена из автоматического режима в режим «автоматика отключена» по индикации соответствующего светового табло над дверью в защищаемое помещение. Для этого необходимо зафиксировать дверь в открытом состоянии или обратиться к дежурному по эксплуатации установки пожаротушения для отключения автоматического режима установки не зависимо от состояния двери.
- 1.3. Войти в помещение и приступить к работе.
- 1.4. Если включен сигнал «Порошок (Аэрозоль) – не входить!» - действовать в соответствии с Пунктом 3 данного Руководства.

2. Действия при обнаружении пожара или признаков возможного горения:

- 2.1. Убедиться, что все люди покинули помещение и плотно закрыть окна и двери.
- 2.2. Принять меры, обеспечивающие безопасную эвакуацию работников, нажав красный извещатель пожарной ручной (ИПР) на пути эвакуации.
- 2.3. Сообщить дежурному сотруднику охраны, ответственному смены или дежурному по эксплуатации инженерных систем, указав место возникновения пожара и сообщить свою фамилию.

3. Действия при включении звуковой и световой сигнализации «Порошок (Аэрозоль) – уходи (не входи)!»:

- 3.1. Выяснить причину сработки.
 - 3.1.1. При обнаружении признаков пожара в защищаемом помещении действовать в соответствии с Пунктом 2 данного Руководства.
 - 3.1.2. Если признаков пожара не обнаружено — зафиксировать двери в помещении в открытом состоянии, чтобы отложить момент пуска пожаротушения до прибытия дежурного, и действовать в соответствии с Пунктом 2.2 данного Руководства.

4. По окончании рабочей смены работник, выходящий последним, обязан:

- 4.1. Проверить, закрыты ли окна, выйти из помещения и плотно закрыть все двери.
- 4.2. Убедиться, что установка переведена в автоматический режим по отсутствию свечения табло «Автоматика отключена» над дверью в защищаемое помещение. Иначе сообщить дежурному сотруднику охраны, ответственному смены или дежурному по эксплуатации инженерных систем, указав место и сообщить свою фамилию.

5. Требования безопасности:

- 5.1. Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего состава и ликвидации пожара но до удаления продуктов горения и разложения газового огнетушащего состава или оседания порошковой пыли до безопасной величины разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.